

## Hochlast-Zeitfenster nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV im Jahr 2023

Die Berechnung des Hochlastzeitfensters für das Jahr 2023 basiert auf dem Beschluss der BNetzA (BK4-13-739) vom 11.12.2013.

Im Netzgebiet der Stromversorgung Pfaffenhofen a. d. Ilm ergeben sich folgende Hochlastzeitfenster:

Hochlastzeitfenster 2023		Frühling	Sommer	Herbst	Winter
MS	von - bis			09:15:00 - 09:29:59	08:15:00 - 10:44:59
	von - bis			09:45:00 - 12:44:59	11:15:00 - 12:59:59
	von - bis			16:30:00 - 18:29:59	15:15:00 - 15:29:59
	von - bis				16:30:00 - 18:29:59
MS/NS	von - bis			11:30:00 - 11:45:59	16:30:00 - 18:29:59
	von - bis			16:30:00 - 18:29:59	
	von - bis				
	von - bis				
NS	von - bis			11:30:00 - 11:45:59	11:45:00 - 11:59:59
	von - bis			16:45:00 - 18:29:59	16:30:00 - 18:44:59
	von - bis				
	von - bis				

### Jahreszeiten nach BNetzA:

Frühling	01.03. - 31.05.
Sommer	01.06. - 31.08.
Herbst	01.09. - 30.11.
Winter	01.12. - 28/29.02.

### Umsetzung:

Die Hochlastzeiten gelten grundsätzlich an Werktagen von Montag bis Freitag. Ausnahmen sind Brückentage und Werktage zwischen dem 24.12. und dem 31.12. Feiertage sind die im Versorgungsgebiet der Stromversorgung Pfaffenhofen a. d. Ilm geltenden gesetzlichen Feiertage.

Voraussetzungen			
Netzebene	Erheblichkeitsschwelle	Bagatellgrenze	Mindestverlagerung
MS	20%	500,00 €	100 kW
MS/NS	30%	500,00 €	100 kW
NS	30%	500,00 €	100 kW

Auszug aus der Festlegung der BNetzA:

"Um sicherzustellen, dass der Höchstlastbeitrag des Letztverbrauchers vorhersehbar erheblich von der prognostizierten zeitgleichen Jahreshöchstlast der übrigen Entnahmen des Netzes abweichen wird, ist ein individuelles Entgelt nur dann anzubieten, wenn die voraussichtliche Höchstlast des betroffenen Letztverbrauchers innerhalb der Hochlastzeitfensters einen ausreichenden Abstand zur voraussichtlichen Jahreshöchstlast außerhalb der Hochlastzeitfensters aufweisen wird. Insoweit sind für die betreffenden Netzebenen Mindestabstände (Erheblichkeitsschwellen) einzuhalten. Die jeweilige Erheblichkeitsschwelle ist prozentual und absolut anhand der Lastreduzierung zu bestimmen. Bei der Ermittlung der prozentualen Lastreduzierung wird die Jahreshöchstlast des Netznutzers ins Verhältnis gesetzt zur höchsten Last im Hochlastzeitfenster des Netznutzers. Dabei ist auf die jeweilige Netz- bzw. Umspannebene abzustellen. ... Darüber hinaus ist eine Mindestverlagerung von 100 kW in allen Netz- und Umspannebenen erforderlich. ... Es wird eine Bagatellgrenze in Höhe von 500 € angesetzt. Um zu verhindern, dass die mit der Bearbeitung des Antrags verbundenen Transaktionskosten der beteiligten Unternehmen die im Falle einer Genehmigung zu erzielenden Kostenreduktion übersteigen, ist ein Antrag auf Genehmigung eines individuellen Netzentgelts nur dann genehmigungsfähig, wenn die anhand der Prognose zu erwartende Entgeltreduzierung mindestens 500 € beträgt. ..."